

Rapporto riepilogativo della composizione analitica dell'acqua distribuita ai sensi della Deliberazione AEEG 586/2012/R/IDR, Allegato A (nel seguito "Direttiva").

ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI PERGINE VALS.			
DENOMINAZIONE	Loc. Santa Caterina	COD. ACQUEDOTTO	913907
PERIODO DI RIF.TO	2° SEMESTRE	ANNO	2013

PARAMETRI CARATTERISTICI (*)			
Descrizione	u.m.	Valore medio rilevato	Limite di legge
CONC. IONI IDR. PH	[unità pH]	7,90	Tra 6,5 e 9,5
RES. FISSO A 180°	[mg/l]	60,00	1500 (**)
DUREZZA	[°F]	5,20	Tra 15 e 50 (**)
COND. 20°C	[µS/cm]	119,50	2500
CALCIO	[mg/l Ca]	12,50	Non previsto
MAGNESIO	[mg/l MG]	5,11	Non previsto
AMMONIO	[mg/l (NH ₄)]	0,06	0,5
CLORURI	[mg/l Cl]	2,09	250
SOLFATI	[mg/l SO ₄]	19,80	250
POTASSIO	[mg/l K]	282,00	Non previsto
SODIO	[mg/l Na]	2,33	200
ARSENICO	[µg/l]	2,80	10
ALCALINITA' (bicarbonato)	[mg/l HCO ₃]	62,00	Non previsto
DISINFETTANTE RESIDUO	[mg/l]	0,00	0,2
FLUORURO	[mg/l F]	0,21	1,5
NITRATI	[mg/l NO ₃]	0,89	50
NITRITI	[mg/l NO ₂]	0,03	0,5
MANGANESE	[µg/l]	5,00	50

(*) Si riportano i parametri di cui all'Allegato 3 della Direttiva.

Per ciascuno di essi vengono indicati: il valore medio calcolato sui campioni rilevati presso i punti di prelievo dell'acquedotto nel periodo di riferimento considerato ed il limite stabilito dal D.Lgs. n. 31/2001 (ove previsto); in assenza di rilievo nel

Per ulteriori informazioni riguardanti i punti di prelievo, stabiliti di concerto con l'APSS, o per richiedere i valori puntuali delle analisi, si prega di contattare direttamente STET S.p.A. scrivendo all'indirizzo mail info@stetspa.it o rivolgendosi all

(**) Valore consigliato.

Il presente Rapporto viene pubblicato sul sito web del gestore ai sensi del comma 12.1 della Direttiva.